


The control settings listed have been preset in this unit to suit
Lifting Station Type ABS Sanimat 1000, 1002 and 2002 for 180mm Inlet
(for further instructions see the installation manuals and user guides)


Die aufgelisteten Einstellungen wurden in der Schaltanlage für die Hebeanlagen
Typ ABS Sanimat 1000, 1002 und 2002 für 180 mm Zulaufhöhe voreingestellt.
(Weitere Anweisungen finden Sie im Installationshandbuch und Bedienungsanleitungen)

Preconfigured tank switching levels (mm)


Sanimat 1000



Sanimat 2002



Sanimat 1002



Recommened control settings for various inlet heights

Tank	Sanimat 1000		Sanimat 1002			Sanimat 2002	
Inlet height (mm)	180*	220	180*	220	340	250*	470
P1 start height (m)	0.04	0.08	0.04	0.08	0.20	0.07	0.29
P2 start height (m)	-	-	0.10	0.14	0.26	0.12	0.34

*Preconfigured

Pre-configured control settings

Tank	Sanimat 1000					Sanimat 1002		Sanimat 2002	
Part No / Art Nr	07565186	07565187	07565194	07565190	07565195	07565191	07565192	07565203	07565204
Description / Beschreibung	1000 W	1000 D		1000 D/HD		1002 D	1002 D/HD	2002 D/HD	2002 D/XD
Voltage / Spannung	230/1/50	400/3/50	230/3/50	400/3/50	230/3/50	400/3/50		400/3/50	
Input Wiring Diagram Fig No. / Kopplungsschema för ingång Nr.	1	2	3	2	3	2		2	
Motor Wiring Diagram Fig No. / Motor-Schaltplan Abb. Nr	4	5				6		6	
P1 Nom. Current (A) / Nennstrom P1	8.4	3.5	6.1	5.2	9.0	3.5	5.2	5.2	6.2
P1 Start Height (m) / Start Niveau P1	0.04					0.05		0.07	
P1 Stop Height (m) / Stopp Niveau P1	0.03					0.03		0.03	
P2 Nom. Current (A) / Nennstrom P2						3.5	5.2	5.2	6.2
P2 Start Height (m) / Start Niveau P2	N/A					0.1		0.12	
P2 Stop Height (m) / Stopp Niveau P2						0.05		0.05	
Pump stop delay / Pumpenstopp-Verzögerung	2 Seconds / Sekunden**								
Tank High Level (m) / Tankhochstand	0.1					0.25		0.38	
Max Stand Still Time / Max.Standszeit	24 Hours / Stunden								
Pump Exercise / Zwangslaufzeit	1 Second / Sekund								

*Do not adjust. ** See Installation manual for further instructions

Input wiring diagram




Fig 1. 1~ 230V




Fig 2. 3~ 400V




Fig 3. 3~ 230V

Motor wiring diagram




Fig 4. 1~ 1 pump




Fig 5. 3~ 1 pump




Fig 6. 3~ 2 pump