

Потопляем миксер ABS RW 200 и 280

1009-00



Потопяем миксер ABS RW

200 и 280

Съдържание

1	Области на приложение	3
1.1	Разрешителни.....	3
2	Безопасност	3
2.1	Лични предпазни средства	3
2.2	Някои коментари относно използването на взривообезопасените бъркалки във взривоопасни зони.	3
2.3	Специални условия за безопасно използване на взрибообезопасни двигатели от тип S.....	3
3	Технически характеристики.....	4
3.1	Фирмена табелка.....	4
4	Транспортиране.....	5
5	Разполагане и монтаж	5
5.1	Пример за монтаж, бетонна помпена шахта.....	5
6	Електрическо свързване.....	6
6.1	Схеми на свързване	7
7	Проверка на посоката на въртене.....	7
7.1	Промяна на посоката на въртене	8
8	Въвеждане в експлоатация	8
9	Условия на работа.....	8
10	Поддръжка.....	9
10.1	Общи указания за поддръжка	9
10.2	Зареждане със смазка и подмяна на смазката.....	9
10.3	Почистване.....	10

Символи и бележки, използвани в тази брошура:



Указанията за безопасност, чието неспазване може да застраши хората, са отбелязани с общ символ за опасност.



Предупреждението за електрическо напрежение е обозначено с този символ.

ВНИМАНИЕ

Указва указания за безопасност, които, ако не се спазват, могат да застрашат агрегата и неговото функциониране.

УКАЗАНИЕ

Използва се за важни информации.

1 Области на приложение

Компактните потопяеми бъркалки от серията RW 200-280 са проектирани за широк кръг от приложения. Извън употребата им в смукателни шахти - предотвратяване на утайки и повърхностни замърсявания - бъркалките са подходящи за редица приложения, изискващи смесване и разбъркване в системи за пречистване на отпадни води и в индустриални области. Бъркалките могат да бъдат монтирани, независимо какви са формата и размерите на резервоара. В зависимост от необходимата интензивност на разбъркване и потока, който трябва да се формира, могат да бъдат монтирани една или няколко бъркалки.

ВНИМАНИЕ! *Максимално допустимата температура на изпомпваната субстанция е 40 °C.*

1.1 Разрешителни

По отношение на електрическата безопасност, серията S е одобрена от CSA и CSA(U).

1.2 Удостоверение за взрывобезопасност

Двигателите от серията S притежават сертификат за взрывобезопасност в съответствие с FM Class 1 Div. 1, Групи С и D (60 Hz, US), ATEX 2014/34/EC, Ex II 2G Ex h db IIB T4 Gb.

2 Безопасност

Общите и специалните указания за опазване на здравето и безопасност са посочени подробно в Брошурата с "Инструкции за безопасност за продукти Sulzer тип ABS".

2.1 Лични предпазни средства

Тези уреди могат да представляват механични, електрически и биологични опасности за персонала по време на монтаж, експлоатация и сервизиране. Използването на лични предпазни средства (ЛПС) е задължително. Минималното изискване - носене на предпазни очила, обувки и ръкавици. Винаги трябва да се извърши оценка на риска на място, за да се определи дали е необходимо допълнително оборудване, оборудване за дишане и т.н.

2.2 Някои коментари относно използването на взрывобезопасените бъркалки във взрывоопасни зони.

1. Взрывобезопасените потопяеми бъркалки могат да бъдат използвани само, ако системата за контрол на температурата е свързана.
2. Поплавъковият превключвател и всякакво външно уплътнение за следене на (DI сензор за теч) трябва да са свързани към електрическа верига с вътрешна изолация, тип защита EX (i), в съответствие с IEC 60079-11 и FM 3610.
3. Регулирането на температурата при помпи с потопяем двигател със защита от експлозия трябва да става с биметално термореле или терморезистор с положителен температурен коефициент съгласно DIN 44 082 и с пусково устройство, изпитано съгласно Директиви 2014/34/EC и FM 3610.
4. Разглобяването и ремонтът на потопяеми взрывобезопасени двигатели може да бъдат извършвани само от оторизиран персонал, в специално одобрени за целта цехове.

2.3 Специални условия за безопасно използване на взрывобезопасни двигатели от тип S.

1. Целият захранващ кабел трябва да бъде подходящо защищен от механично повреждане и да завършва в съответен завършващ блок.
2. При двигатели на бъркалки, изчислени за използване с 50/60 Hz синусоидни захранвания, устройствата за термична защита трябва да са свързани по такъв начин, че машината да се изолира от захранването, в случай че статорът достигне 130 °C.
3. Тези двигателни блокове не са предназначени за сервизиране или ремонт от потребителя; трябва да се обръщате към производителя за всяка операция, която може да повлияе на характеристиките на защитата срещу експлозия. Ремонтите на взрывозащитените съединения трябва да се извършват в съответствие със спецификациите на производителя. Не е разрешен ремонт въз основа на стойностите в таблици 2 и 3 на EN 60079-1 или на приложения В и D на FM 3615.

3 Технически характеристики

Максимално ниво на шума ≤ 70 dB. При някои обстоятелства тази стойност може да бъде надхвърлена.

Подробна техническа информация има в техническите спецификации за "Потопляем миксер ABS RW 200 и 280", които може да се изтеглят от www.sulzer.com.

3.1 Фирмена табелка

Ние препоръчваме да запишете данните от стандартната табелка на бъркалка в съответния формуляр по-долу, и да ги запазите за справка при поръчване на резервни части, повторни поръчки и общи въпроси.


Във всички ваши съобщения до нас винаги указвайте вида на бъркалката, номера на изделието и серийния номер.

ВНИМАНИЕ

Сертифицираните съгласно ATEX и FM уреди са одобрени за използване във взрывоопасни зони и са снабдени с фирмена табелка с технически данни и Ex сертификат. Ако Ex-сертифициран уред се сервизира или ремонтира в сервис, който не е Ex-одобрен, то тя не трябва повече да се използва в опасни места. Там, където е поставена, Ex табелката трябва да бъде снета и заменена със стандартна такава. Всички компоненти и размери, свързани с Ex, могат да бъдат намерени в сервисното ръководство.



Фигура 1: Фирмена табелка - Ex-версия



Фигура 2: Фирмена табелка - стандартна версия


Легенда

Тип	Вида на бъркалката
Nr/Sn	Номер на изделието/сериен номер
xx/xxxx	Дата на производство (Седмица/Година)
U _N	Номинално напрежение
I _N	Номинален ток
Hz	Честота
P1	Номинална входна мощност

P2	Номинална изходна мощност	kW
n	Скорост	r/min
Cos φ	Ъгъл на фазово изменение	pf
Insul. Cl	Клас на изолация	
Ø Imp.	Диаметър на витлото	mm
IP	Тип защита	



Фигура 3: Фирмена табелка - FM-версия



Фигура 4: Фирмена табелка - стандартна версия

Легенда

Model	Вида на бъркалката / Номер на изделието
Sn	Сериен номер
Volts	Номинално напрежение
P2	Номинална изходна мощност
F.L.Amps	Консумация на ток при пълно натоварване
Hz	Честота

Phase	Трифазно / еднофазно	
RPM	Скорост	rpm
Imp. dia	Диаметър на витлото	mm
Max. ∇	Максимална дълбочина на потопяне	ft
Insul. Cl.	Клас на изолация	
NEMA Code	NEMA код	

4 Транспортиране

 По време на транспортиране не трябва да се допуска този агрегат да бъде изпускан или тласкан.

 Агрегатът не бива никога да бъде вдиган или свалян, като се държи за захранващия кабел.

Този агрегат е снабден с приспособление за повдигане, към което за целите на транспортирането могат да бъдат прикрепени верига и скоби.

 Всеки подемен механизъм, който се ползва, трябва да бъде съобразен с теглото на агрегата.


Всички приложими разпоредби за безопасност, както и общите правила за добра техническа практика, следва да бъдат спазвани.

5 Разполагане и монтаж

ЗАБЕЛЕЖКА: *Ние препоръчваме при разполагането и монтажа на бъркалката да бъдат използвани оригиналните принадлежности на Sulzer за монтаж.*

 Особено внимание трябва да бъде обърнато на разпоредбите за безопасност, отнасящи се за работа в ограничени пространства на инсталации за очистване на отпадни води, както и на правилата за добри общи технически практики.

5.1 Пример за монтаж, бетонна помпена шахта



Направляваща тръба

Фиксиран към стената

Фигура 5: Пример за монтаж, бетонна помпена шахта

Електрическо свързване



Преди въвеждане в експлоатация, квалифициран специалист трябва да установи, че необходимите електрически защитни устройства са налице. Заземяването, зануляването, дефектнотоковите защиты и пр. трябва да съответстват на разпоредбите на местното законодателство за електрическо оборудване и квалифициран специалист следва провери дали тези устройства са в изрядно състояние.

ВНИМАНИЕ! *Системата за захранване на място трябва да отговаря на местните разпоредби по отношение на площта на напречното сечение и максималния спад на напрежението. Напрежението, обозначено върху фирменият табелка с технически характеристики на помпата, трябва да съответства на това на електрическата мрежа.*

Кабелът за електрическо захранване трябва да бъде защищен чрез подходящо оразмерен инертен предпазител, отговарящ на номиналната мощност на бъркалката.



Свързването на веригата, от която се получава електрическото захранване, както и свързването на бъркалката към изводите на таблото за управление, трябва да съответстват на електрическата схема на таблото за управление, както и на схемите за свързване на двигателя. Връзките трябва да бъдат осъществени от квалифициран специалист. Трябва да бъдат приложени всички приложими разпоредби за безопасност, както и правилата за добра техническа практика.

ВНИМАНИЕ! *При използване на открито се прилагат следните VDE разпоредби:*

Потопяемите бъркалки, използвани на открито, трябва да бъдат снабдени със захранващ кабел с дължина поне 10 m. В различните страни е възможно да се прилагат други разпоредби.



Само за агрегатите с трифазно захранване: Опасност от електрически удар! Не отстранявайте кабела и пластините за ограничаване на обтягането на кабелните жила. Не свързвайте към бъркалката канал за провеждане на кабела. ЗА МОНТАЖНИКА: Тази бъркалка не е снабдена с щепсел за включване към електрическата мрежа, затова от монтажника се изисква да предостави едно от следните средства: За да се осигури свързването към електрическо захранване, монтажникът следва да достави: (1) Подходящо избран по отношение на номиналния ток и номиналното напрежение щепсел, с възможност за защитно заземяване, за връзка към електроразпределителната мрежа, или (2) отговаряща на стандартите разклонителна или разпределителна кутия, заедно със съответните принадлежности. Тези доставени средства не трябва да позволяват навлизане на вода при временно, ограничено потапяне. За допълнителни подробности направете справка с Ръководството за експлоатация. Бъркалката следва да се монтира единствено от квалифициран персонал!




Само за агрегатите с еднофазно захранване: Опасност от електрически удар! Тази бъркалка е снабдена със заземителен проводник и със щепсел, осигуряващ възможност за заземяване. За да се намали опасността от поражение от електрически ток, уверете се, че щепсельт е включен само към правилно заземено контактно гнездо (контакт); двигателят е снабден с термична защита. За да намалите опасността от поражение от електрически ток, преди обслужване на бъркалката извадете щепсела от контакта. Тази бъркалка не е изпитвана за употреба в плувни басейни!

ЗАБЕЛЕЖКА: *Моля, консултирайте се с електротехника, който Ви обслужва.*

6.1 Схеми на свързване

Модели с трифазно захранване: RW S13/4D, S25/4D, S16/4D, S28/4D



Фигура 6: Схема на свързване на моделите с трифазно захранване

U (T1), V (T2), W (T3)	= Фази
PE	= Защитно заземяване
F1 (1) / F0 (2)	= Изводи на сензорите за температура
DI (3)	= Извод на сензора за следене на херметичността
R	= Пуск
S	= Старт
C	= Общ (Неутрален)

ВНИМАНИЕ! Взривообезопасените двигатели могат да бъдат използвани във взривоопасни зони, само ако са свързани сензорите за температура (Изводи: F0, F1).

ВНИМАНИЕ! При еднофазни помпи е важно да се използват правилните кондензатори! Използването на неправилни кондензатори ще доведе до изгаряне на двигателя!

7 Проверка на посоката на въртене

Трябва да се съблюдават указанията за безопасност, дадени в предишните точки!



Когато трифазни агрегати се въвеждат в експлоатация за първи път, както и когато ще се използват на ново място, посоката на въртене трябва да бъде проверена от квалифицирано лице.



Когато се проверява посоката на въртене, агрегатът трябва да бъде осигурен така, че въртящото се витло или произведеният въздушен поток да не създават опасност за персонала.




Посоката на въртене следва да бъде променяна единствено от квалифициран специалист!



Когато проверявате посоката на въртене, както и когато пускате агрегата, обърнете внимание на **ПУСКОВИЯ МОМЕНТ**. Той може да е много силен!

ВНИМАНИЕ!

Посоката на въртене е правилна, ако витлото се върти по посока на часовниковата стрелка, при поглед отгоре надолу към агрегата, когато той е разположен в работно положение.




1020-00

ВНИМАНИЕ!

Усилието за завъртане, определено от пусковия момент е насочено в посока, обратна на часовниковата стрелка.

Модели с еднофазно захранване: RW S18/4W



1012-00

Фигура 7: Схема на свързване на моделите с еднофазно захранване

r	= Червеното
blk	= Черен
w	= Бяла
o	= Оранжев
blk/w	= Черен/Бяла
bl	= Син
gr/yel	= Зелен/жълт

Фигура 8: Посока на въртене на ротора

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако няколко агрегата са свързани към едно табло за управление, тогава всеки агрегат следва да бъде проверен отделно.

ВНИМАНИЕ! Електрическото захранване трябва да бъде свързано към таблото за управление по такъв начин, че да се осигури въртене по посока на часовниковата стрелка. Ако изводите са свързани в съответствие с електрическата схема и съгласно обозначенията, тогава посоката на въртене ще е правилна.

7.1 Промяна на посоката на въртене

Трябва да се съблюдават указанията за безопасност, дадени в предишните точки!



Посоката на въртене следва да бъде променяна единствено от квалифициран специалист!



Ако посоката на въртене е неправилна, тогава тя трябва да бъде променена, като в таблото за управление се разменят две от фазите на захранващия кабел. След това посоката на въртене трябва да се провери отново.

ЗАБЕЛЕЖКА: Посоката на въртене, определена от мрежовото захранване или от генератор за аварийно захранване, се следи от устройство за контрол, предвидено за целта.

8 Въвеждане в експлоатация

Трябва да се съблюдават указанията за безопасност, дадени в предишните точки!



Преди да бъде въведен в експлоатация, агрегатът следва да бъде проверен и да бъде подложен на функционално изпитване. Особено внимание следва да бъде обърнато на следното:

- Електрическите връзки осъществени ли са в съответствие с нормативните разпоредби?
- Сензорите за температура свързани ли са?
- Устройството за следене на херметичността (където е осигурено такова устройство) правилно ли е монтирано?
- Изключвателят, сработващ при претоварване на двигателя, настроен ли е правилно?
- Кабелите за подаване на захранване и за провеждане на сигналите за контрол правилно ли са свързани?
- Смукателната шахта почистена ли е?
- Входящите и изходящите тръби на помпената станция почистени и проверени ли са?
- Правилна ли е посоката на въртене - дори и когато агрегатът се захранва от авариен генератор?
- Регулаторите за ниво функционират ли правилно?
- Съответните спирателни клапани (където са налични) отворени ли са?
- Невъзвратните клапани (където са налични) работят ли безотказно?
- Кабелът, който е свързан към двигателя, положен ли е по такъв начин, че да не може да бъде прихванат от витлото?
- Водният пласт над витлото достатъчен ли е?

9 Условия на работа

Бъркалките могат да работят само ако са напълно потопени.

ВНИМАНИЕ! Бъркалката трябва да бъде напълно потопена в субстанцията. По време на работа витлото не трябва да екарва въздух в субстанцията. В субстанцията трябва да се наблюдава слаб поток. Бъркалката не трябва да вибрира прекомерно.

Непостоянен поток на течността и вибрации може да се появят при прекалено активно разбъркване в малки резервоари. В този случай могат да помогнат промяна на позицията или направлението на бъркалката.

10 Поддръжка



Преди да бъдат предприети каквото и да било действия по поддръжка, агрегатът следва да бъде напълно изключен от електрическата мрежа от квалифицирано лице. Освен това трябва да се вземат мерки срещу повторно включване на захранването по невнимание.



Когато пристъпвате към каквато и да било дейност по поддръжка или ремонт, трябва да бъдат следвани разпоредбите за безопасност, отнасящи се за работа в ограничени пространства на станции за очистване на отпадни води, както и правилата за добра техническа практика.



Техническото обслужване трябва да се извършва само от квалифициран персонал.

ЗАБЕЛЕЖКА: Указанията за поддръжка, дадени тук, не са предназначени за поправки от типа "направи си сам", тъй като се изискват специални технически познания.

ЗАБЕЛЕЖКА: Договорът за поддръжка с нашия сервизен отдел ще ви гарантира най-доброто техническо обслужване при всякакви обстоятелства.

10.1 Общи указания за поддръжка

Потопляемите Бъркалки Sulzer са надеждни и качествени продукти, всеки от които е преминал щателна крайна проверка. Осигурените със смазка до края на експлоатацията им същмени лагери, заедно с устройствата за контрол, осигуряват оптимална надеждност на бъркалката, но при условие, че тя е свързана и се използва в съответствие с указанията за работа.

Въпреки това, в случай, че се появи неизправност, не импровизирайте, а се обърнете към вашето сервизно представителство на Sulzer за съдействие.

Това се отнася особено ако агрегатът непрекъснато бива изключван от защитата за токово претоварване на таблото за управление, от сензорите за температура на системата за контрол на температурата или от системата за контрол на херметичността (DI).

За да се осигури дълъг експлоатационен живот, се препоръчват редовна проверка и грижи за агрегата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Организацията за поддръжка на Sulzer с удоволствие ще ви посъветва по отношение на всякакви приложения, които ви интересуват, и ще ви съдейства при разрешаването на проблеми, свързани с помпата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Гаранцията от Sulzer е валидна само в случай, че всички ремонтни работи са извършвани в упълномощен от Sulzer сервис и ако са използвани оригинални резервни части на Sulzer.

ВНИМАНИЕ! Поддръжката на защитените от експлозия агрегати трябва да се извърява от упълномощен сервис/лица, като се използват оригинални резервни части на производителя. В противен случай Ех удостоверението няма да е валидно. Подробни указания, инструкции и чертежи за сервизното обслужване и ремонта на одобрени за работа в експлозивна среда (Ex) бъркалки се съдържат в сервизното ръководство RW 200 и 280 и трябва да бъдат спазвани.

10.2 Зареждане със смазка и подмяна на смазката

Бъркалките са фабрично заредени със смазка. Тези смазки не са вредни за околната среда. Подмяна на смазката се налага само ако се появи дефект. Когато се извършва поправка, следва да бъдат използвани само оригинални резервни части, доставени от производителя.

Масло: бял минерал VG8 - VG10. Количество 0,46.

Отработената смазка следва да бъде изхвърлена по подходящ начин.

10.3 Почистване


ВНИМАНИЕ! *Преди да се доближите до бъркалката, се уверете, че витлото е спряло напълно въртенето си.*

За да е възможно почистването на лопатките на витлото от влакнести материали, се допуска за кратко да се включи въртене на бъркалката в обратна (неправилна) посока.

 Превключвателят за обръщане на посоката на въртене, разположен на таблото за управление, може да бъде превключван с цел да се осигури посока на въртене, противоположна на правилната само от квалифицирано лице. По тази причина същата процедура не е позволена като метод за почистване на витлото.

Ако бъркалката бъде спряна от експлоатация, тя трябва да бъде почистена със струя чиста вода от маркуч. Ако агрегатът не се използва за продължителен период, то следва да бъде съхраняван на сухо и защитено от замръзване място.

Ако агрегатът трябва да бъде повторно монтиран след продължително съхранение, тогава процедурайте както е описано в раздел 5 - 9.



Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd. Clonard Road, Wexford, Ireland
Tel. +353 53 91 63 200. www.sulzer.com